

IDRACLEAN BASIC P

MODALITÀ APPLICATIVE:

- utilizzare lo stesso sistema di ricircolo utilizzato per la pulizia acida
- finita la disincrostazione con acidi, risciacquare il circuito con acqua pulita
- riempire il serbatoio e il circuito con acqua di rete e mettere in funzione la pompa per avere una corretta circolazione
- immettere nel serbatoio dal 10 al 20 % di **IDRACLEAN BASIC P** rispetto all'acqua in circolo (pH 8 – 8,5)
- lasciare in circolo per almeno 30 minuti
- scaricare la soluzione e risciacquare il circuito con acqua potabile, fino ad avere acqua pulita, prima di rimettere in funzione l'impianto