

IDRACLEAN SOL2

MODALITÀ APPLICATIVE:

- Coprire il pannello solare termico
- Svuotare l'impianto solare termico
- Valutare la quantità di liquido presente nell'impianto o le sue dimensioni
- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRACLEAN SOL 2** (dosaggi inferiori a quelli indicati non danno risultati apprezzabili, eventuali sovradosaggi non arrecano danni)
- Collegare la pompa esterna per permettere un corretto ricircolo
- Caricare il circuito con acqua di rete
- Mettere in funzione la pompa esterna
- Aggiungere il corretto quantitativo del prodotto di pulizia **IDRACLEAN SOL 2** all'interno del serbatoio della pompa esterna
- Portare la temperatura della soluzione a ± 50 °C
- **Far circolare da 30 minuti a 2 ore**
- Risciacquare l'impianto solare termico con acqua di rete fino alla scomparsa delle schiume
- Svuotare l'impianto
- Aggiungere l'antigelo **IDRASOLAR**