

# IDRATERM 200

## MODALITÀ APPLICATIVE:

- Assicurarsi che l'acqua dell'impianto non contenga altri additivi chimici differenti dalla gamma **IDRATERM** o altri prodotti non compatibili, in caso contrario o nel dubbio, sostituire con acqua di rete pulita. (prodotti compatibili: SENTINEL X 100 – FERNOX PROTEC F1 – CILLIT COMBI)
- Valutare la quantità di acqua presente nell'impianto o le dimensioni della casa
- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRATERM 200** (dosaggi inferiori a quelli indicati non danno risultati apprezzabili, eventuali sovradosaggi non arrecano danni)
- Introdurre il prodotto all'interno del contenitore pressurizzabile **IDRAJET**
- Collegare l'attacco dell'**IDRAJET** alla valvola di un termosifone, o alla valvola jolly, o alla valvola di sicurezza della caldaia e iniettare il prodotto
- Ha un effetto permanente e non deve essere scaricato
- Nel caso in cui venga svuotato l'impianto, è necessario reintegrarlo