

IDRATERM P100

MODALITÀ APPLICATIVE:

- Assicurarsi che l'acqua dell'impianto non contenga altri additivi chimici non compatibili, in caso contrario o nel dubbio, sostituire con acqua di rete pulita. (prodotti compatibili : IDRATERM P 140 – 500 – 530 – 545 – 200 ; SENTINEL X 100 – X 500 ; FERNOX F 1 – ALPH 11; CILLIT COMBI)
- Valutare la quantità di acqua presente nell'impianto o le dimensioni della casa
- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRATERM P 100** (dosaggi inferiori a quelli indicati non danno risultati apprezzabili, eventuali sovradosaggi non arrecano danni)
- Introdurre il prodotto all'interno del contenitore pressurizzabile **IDRAJET**
- Collegare l'attacco dell'**IDRAJET** alla valvola di un termosifone, o alla valvola jolly, o alla valvola di sicurezza della caldaia e iniettare il prodotto
- Applicare sulla caldaia l'etichetta adesiva presente sul lato della tanica indicando la quantità di prodotto immessa e la data di immissione

Controllare ogni anno la presenza dell'inibitore **IDRATERM P 100** con il **test kit IDRATERM P**, se dovesse risultare assente o insufficiente aggiungere altro **IDRATERM P 100**.